



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области**

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Северо – Восточный территориальный отдел

462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Ленина 33

Тел.: (353 63) 7- 16 -29; Факс: 7-16-29, E-mail: svto@56.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 06 _____ п.Новоорск _____ « 12 » 02. 2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Северо-Восточного территориального отдела
Волковой Ольгой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Кваркенский
детский сад № 1 «Колосок», расположенного по адресу 462860, Оренбургская область, Кваркенский
район, с. Кваркено, пер. Октябрьский, д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке 2 корпуса локальная вытяжная система над плитами находится в нерабочем состоянии.
- В нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в умывальной комнате 1 младшей группы не функционирует смеситель для подачи холодного и горячего водоснабжения к душевому поддону; в умывальной комнате 2 младшей группы и в умывальной комнате старшей группы не функционируют по 1 смесителю для подачи холодного и горячего водоснабжения к умывальным раковинам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить на пищеблоке 2 корпуса функционирование локальной вытяжной системы над варочными плитами.

2. В умывальной комнате 1 младшей группы обеспечить функционирование смесителя для подачи холодного и горячего водоснабжения к душевому поддону; в умывальной комнате 2 младшей группы и в умывальной комнате старшей группы обеспечить функционирование смесителей для подачи холодного и горячего водоснабжения к умывальным раковинам.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Кваркенский детский сад № 1 «Колосок», по адресу 462860, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Октябрьский, д. 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по адресу: Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Ленина 33

E-mail: svto@56.rospotrebnadzorl.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт СВТО

(должность лица, составившего предписание)

Василь

(подпись)

О.В.Волкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » февраля 2024г.

Завершинская С.П.
(подпись)

Завершинская С.П.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: